



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 30624

Inhaber /-in

Argolite AG
Ettiswilerstrasse 48
6130 Willisau
Schweiz

Hersteller /-in

Argolite AG
6130 Willisau
Schweiz

Gruppe

121 - Platten

Produkt

STRATO KOMPAKT DURCHGEFÄRBT

Beschreibung

Schichtstoffplatte aus MF-getränkten Kraft-und Dekorpapieren,
RD=1571kg/m³, D≥4mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '402044-18-0534-03' (25.10.2018)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.2

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

03.05.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo