

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 24703

Gruppe 121	Platten
Gesuchsteller	Argolite AG Ettiswilerstrasse 48 Postfach 3015 6130 Willisau Schweiz
Hersteller	Argolite AG 6130 Willisau Schweiz
Produkt	KOMPAKT WEISS
Beschrieb	Schichtstoffplatte aus MF-getränkten Kraft-und Dekorpapieren, RD=1570kg/m3, D=1-30mm
Anwendung	RF2
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '913583-13-0119-01' (03.04.2013)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer: 5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2018
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	18.09.2013

Anerkennungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden

*U. Binz*

Binz

*J. Rappo*

Rappo

