

VKF Brandschutzanwendung Nr. 10127

Gruppe 121	Platten	
Gesuchsteller	Argolite AG Ettiswilerstrasse 48 Postfach 3015 6130 Willisau Schweiz	
Hersteller	Argolite AG 6130 Willisau Schweiz	
Produkt	ARGOLITE HPL 306 CGS	
Beschrieb	Schichtstoffplatte aus MF/PF-getränkten Kraft-und Dekorpapieren D=2-30mm, RD=1457kg/m ³	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '918863-14-0214-03' (05.05.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	03.04.2009	

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

